



24. Februar 2011, bub/gka

Barbara Bumbacher  
Leiterin Information  
Kernkraftwerk Leibstadt

Telefon: +41 (0)56 267 72 38  
Fax: +41 (0)56 267 71 00  
medien@kkl.ch  
www.kkl.ch

## **Information**

### **Kernkraftwerk Leibstadt (KKL): Anlage wird nach Turbinen- Abschaltung wieder hochgefahren**

(kkl/bub) – Heute Donnerstag gegen sechs Uhr früh wurde im Kernkraftwerk Leibstadt eine automatische Abschaltung der Turbine ausgelöst. Die Reaktorleistung wurde daraufhin auf 25 Prozent reduziert. Als Ursache konnte eine defekte Elektronik-Karte des Turbinen-Sicherheitsrelais identifiziert werden. Die defekte Verstärkerkarte wurde mittlerweile erfolgreich ausgetauscht. Nach einer eingehenden Überprüfung des Anlagenzustandes wird die Anlage seit dem Nachmittag wieder kontrolliert hochgefahren.

Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI wurde informiert.