



24. Februar 2011, bub/fev

Barbara Bumbacher  
Leiterin Information  
Kernkraftwerk Leibstadt

Telefon: +41 (0)56 267 72 38  
Fax: +41 (0)56 267 71 00  
medien@kkl.ch  
www.kkl.ch

## **Medienmitteilung**

### **Kernkraftwerk Leibstadt (KKL): Wieder am Netz nach Turbinenabschaltung**

(kkl/bub) – Heute Donnerstag, gegen sechs Uhr früh, wurde im Kernkraftwerk Leibstadt eine automatische Abschaltung der Turbine ausgelöst. Die Reaktorleistung wurde daraufhin auf 25 Prozent reduziert. Als Ursache konnte eine defekte Elektronik-Karte des Turbinen-Sicherheitssystems identifiziert werden. Die defekte Verstärkerkarte wurde erfolgreich ausgetauscht. Nach einer eingehenden Überprüfung des Anlagenzustandes konnte die Anlage am Abend wieder kontrolliert hochgefahren werden.

Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI ist informiert.