

Karin Giacomuzzi
Leiterin Information
Kernkraftwerk Leibstadt

Telefon: +41 (0)56 267 72 38
Fax: +41 (0)56 267 71 00
medien@kkl.ch
www.kkl.ch

Medienmitteilung

Kernkraftwerk Leibstadt AG

Reaktorschnellabschaltung im Kernkraftwerk Leibstadt

Heute Morgen kam es im Kernkraftwerk Leibstadt zu einer automatischen Reaktorschnellabschaltung. Aufgrund einer Anzeige im Bereich Neutronenflussmessung schaltete sich die Anlage ordnungsgemäss automatisch ab. Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) wurde umgehend informiert.

Um 08.29 Uhr schaltete sich die Anlage selbständig ab, dabei funktionierten alle Systeme einwandfrei, die Steuerstäbe wurden automatisch eingefahren und der Reaktor ordnungsgemäss heruntergefahren.

Im Zusammenhang mit einer geplanten Lastreduktion kam es laut erster Erkenntnisse zu einer fehlerhaften Umschaltung eines Reglers.

Es gab keine erhöhten Abgaben von Radioaktivität an die Umwelt.

Um 17.30 Uhr konnte die Anlage nach der Freigabe durch das ENSI wieder in Betrieb genommen werden.