

Karin Giacomuzzi  
Leiterin Information  
Kernkraftwerk Leibstadt

Telefon: +41 (0)56 267 72 38  
Fax: +41 (0)56 267 71 00  
medien@kkl.ch  
www.kkl.ch

## **Medienmitteilung**

### **Kernkraftwerk Leibstadt AG**

#### **Defekt im Kühlkreislauf des Generators**

**Das Kernkraftwerk Leibstadt wurde heute Samstag kurz nach 11 Uhr vom Netz getrennt. Grund ist ein Defekt im Kühlwasserkreislauf des Generator-Stators. Die Dauer der Abstellung ist noch offen.**

Um die Inspektion am Generator vornehmen und den Defekt lokalisieren zu können, musste das Kraftwerk heute vom Netz getrennt werden.

Der Generator verfügt über zwei Kühlkreisläufe, einer für den sogenannten Stator und einer für den Rotor. Während der Rotor mit Wasserstoff gekühlt wird, benötigt der Stator eine konventionelle Wasserkühlung. Dieser Teil der Anlage hat keinen Zusammenhang zum nuklearen Teil.

Wie lange das KKL abgeschaltet ist, hängt davon ab, wie schnell die defekte Stelle lokalisiert und anschliessend repariert werden kann.

Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) wurde über den Vorfall und die Massnahmen informiert.